



Beantwoording technische vragen

Vergadering	Commissievergadering	Datum 2-jun-20
Vragensteller	De heer Ruitenberg namens CDA	
Agendapunt/onderwerp	Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Zonnepark Hoevenweg	
Eenheid	Ruimtelijke Ontwikkeling	
Contactpersoon	Joke Klink	
Contactgegevens	j.klink@dalfsen.nl 06 36 58 41 73	

Powerfield geeft de mogelijkheid aan omwonenden om met korting in zonnepanelen te investeren. Een aantal hebben al panelen op het dak gerealiseerd, voor extra panelen is wel ruimte maar dan kan de stroom niet geleverd worden.

Kan de e.v.t extra opgewekte stroom aan het zonnepark geleverd worden?

Particulieren in de omgeving die zonnepanelen op hun dak willen plaatsen, kunnen de stroom die ze opwekken wel gewoon op het net leveren. Dit zou dus geen probleem moeten opleveren. Alleen in het geval dat het om zeer grote aantallen gaat, kan het zijn dat het lokale laagspanningsnet dit niet aan kan.

Het zonnepark wordt middels een eigen aansluiting aangesloten op het middenspanningsnet van Enexis.

Naast dat het praktisch enorm duur (en daarom financieel niet interessant) is om allemaal losse kabels van de verschillende woningen in de omgeving naar het zonnepark aan te leggen, is dit ook technisch niet uit te voeren.