



Beantwoording technische vragen

Vergadering	Commissievergadering	Datum 18-jan-21
Vragensteller 1	Bert Ruitenbergh van het CDA	
Vragensteller 2	Luco Nijkamp van de Christen Unie	
Vragensteller 3	Leander Broere van de PvdA	
Agendapunt/onderwerp	Agendapunt 5, Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025	
Eenheid	Openbare Ruimte	
Contactpersoon	Gerben Stokvis	
Contactgegevens	g.stokvis@dalfsen.nl 0529 - 488 247 / 06 13 74 68 83	

Vraag CDA

1. Wie maakt er gebruik van het gebouw op begraafplaats Nieuwleusen, waarvoor en hoe intensief wordt het gebruikt?

Antwoord: Het gebouw op de begraafplaats Nieuwleusen wordt dagelijks gebruikt door de (meestal twee) beheerders van de begraafplaats. Het gebouw is voorzien van een kantoortje/schaftruimte, toilet, douche en een stallingruimte voor materieel. De beheerders starten en eindigen de werkdag in het gebouw, gebruiken er de schafpauzes en tevens kleedt de beheerder zich om voor en na een begrafenis en kan zich douchen als dat nodig of gewenst is.

Vragen Christen Unie

1. In totaal word € 164.000 ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Wat is de hoogte van deze voorziening en is er na onttrekking van dit bedrag nog voldoende voor de komende (zeg 10) jaren voor gepland onderhoud?

Antwoord: De stand van de voorziening groot onderhoud gebouwen was € 1.038.356 op 31 december 2020. De specifiek benoemde werkzaamheden in het voorstel waren reeds opgenomen in de meerjarenplanning. De uitvoering hiervan wordt nu in andere jaren gepland dan in eerste instantie gedacht. Dat betekent dat na de onttrekking van € 164.000 de voorziening nog voldoende middelen bevat om het groot onderhoud in de komende jaren te kunnen uitvoeren en betalen.

2. In voorstel 2e wordt gesproken over het deels dekken van de kosten uit verlaging van energiekosten. Is dit het deel wat in de tabel concreet wordt genoemd? (in 2025 het bedrag van €31.010). Als dit zo is, moet dan dit bedrag niet worden vermeld bij het genoemde besluitpunt? Dan is het eenduidig in de perspectiefnota te verwerken (evenals dit bij de kosten gebeurt).

Antwoord: De aanname klopt. De besparingen betreft verwachte lagere energiekosten en subsidiebijdragen en lopen op van € 1.300 in 2022 naar € 31.010 in 2025. De financiële effecten worden bij de 1e Berap van 2021 en de PPN 2022-2025 verwerkt. Hierdoor is dit niet apart benoemd.

3. Zijn er mogelijkheden voor windenergie (b.v. bij brandweerkazerne Nieuwleusen)?

De mogelijkheid voor windenergie is niet opgenomen in één van de maatwerkrapporten van de gebouwen. Het plaatsen van windenergie bij bijvoorbeeld de brandweerkazerne en gemeentewerf in

Nieuwleusen zou nader moeten worden onderzocht. Hierbij speelt punt 6 uit het afwegingskader: "Maatregelen die (grote) impact hebben op de omgeving" ook een rol.

Vraag PvdA

1. De tabel "Verschil lasten en besparingen periode 2021-2025" in het RVS loopt maar tot 2025. Als je dat doortrekt over de komende (zeg 20) jaar wat is dan het beeld?

Antwoord: De in tabel 2e opgenomen besparingen zijn gebaseerd op de huidige kennis over energietarieven en subsidies. Het beeld voor de jaren na 2025 is dat het voordeel van -/- € 6.210 per jaar blijft doorlopen.