



## Beantwoording technische vragen

<b>Vergadering</b>	<b>Commissievergadering</b>	<b>Datum 15-nov-21</b>
<b>Vragensteller</b>	Luco Nijkamp CU	
<b>Agendapunt/onderwerp</b>	Transitievisie warmte	
<b>Eenheid</b>	<b>Ruimtelijke Ontwikkeling</b>	
<b>Contactpersoon</b>	Lieke Helsper	
<b>Contactgegevens</b>	L.helsper@dalfsen.nl	
	Vul hier je telefoonnummer in	

---

### Vraag:

Hoe ziet de techniek van het onttrekken van warmte vanuit de Vecht er eigenlijk uit? Waar komt een dergelijke installatie?

### Beantwoording

Warmte onttrekking uit oppervlakte water (ook wel genoemd TEO) wordt veelal gedaan met een WKO-systeem (warmtekuudeopslag) en met een (collectieve) warmtepomp om de warmte op te waardenen voordat het via een warmtenet naar de woningen wordt vervoerd. Hoe dat er in Dalfsen precies uit zou kunnen zien en waar een dergelijke installatie zou kunnen komen is onderwerp van vervolgonderzoek. Net als het precieze aantal woningen wat verwarmd zou kunnen worden met warmte uit de Vecht (en warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)).

### Vraag:

Collectieve vs. individuele aanpassingen: is er een verplichting om aan te sluiten bij collectieve voorzieningen?

### Beantwoording:

Er is momenteel voor bestaande woningen geen verplichting om aan te sluiten bij een collectieve voorziening als een warmtenet. In het voorstel van de Wet collectieve warmtevoorziening (warmtewet 2.0) wordt er wel gesproken over een zogenoemd opt-out principe. Waarbij een gebouweigenaar als hij niet aangesloten wil worden actief moet handelen. Echter is er nog geen brede steun van decentrale overheden voor dit wetsvoorstel waardoor dit nog niet is doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. Besluitvorming over dit wetsvoorstel zal aan een nieuw kabinet zijn (Brief Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie, 5 juli 2021)