

Beantwoording technische vragen

Vergadering	Commissievergadering	Datum 14-okt-24
Vragensteller	Dick van Gelder (ChirstenUnie)	
Agendapunt/onderwerp	VVGB Vossersteeg 74	
Portefeuillehouder	A. Schuurman (wethouder)	
Domein	Ruimte	
Contactpersoon	Marit Gorter	
Contactgegevens	m.gorter@dalfsen.nl	

“Op pagina 7 van de Ruimtelijke onderbouwing staat dat er nog wel op gas gekookt moet worden vanwege het ontoereikend zijn van de net aansluiting om piekbelasting voor koken op te vangen.

1. Is de aansluiting op het perceel Vossersteeg 74 zelf de belemmering?

De aansluiting welke reeds op het perceel aanwezig is, is niet toereikend om elektrisch koken in de (tijdelijke woningen) mogelijk te maken.

2. Zo ja, is er geen mogelijkheid om deze aansluiting nu of in de komende jaren te vergroten, zodat volledige gasloosheid bereikt kan worden?”

Het betreft het realiseren van (tijdelijke woningen), het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk is niet onderzocht. Dit omdat het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk aanzienlijk extra kosten met zich mee zal brengen, het is dan niet met zekerheid te zeggen of het plan economisch uitvoerbaar is.